

Зарегистрирована
Отделом надзорной деятельности
и профилактической работы
г. Полысаево Ленинск-Кузнецкого
и Крапивинского районов УНДПР
Главного управления МЧС России
по Кемеровской области
« 17 » 04. 2017 г.

Регистрационный № 32435 - ТО - 107

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№44 с углубленным изучением отдельных предметов» («МБОУ СОШ №44»)
(корпус 2)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица 1154212000590

Идентификационный номер налогоплательщика 4212037948

Место нахождения объекта защиты Кемеровская область, г. Полысаево,
ул. Мира, дом 5
тел./факс 8(38456) 4-54-25, 4-49-49

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты
652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Крупской, дом 106

тел./факс 8(38456) 4-54-25, 4-49-49
polisaevo44@yandex.ru

Руководитель – директор МБОУ «МБОУ СОШ №44»

Губина Мария Андреевна

№ п/п	Наименование раздела
I	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты
	(заполняется, если проводился расчет риска. в разделе указываются расчетные значения уровня пожарного
	Расчет пожарного риска на объекте не проводился.
	риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и
	организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска
II	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
	В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности
	(заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара,
	и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц
	либо проводятся реквизиты документов страхования<*>)
	от пожара практически исключен.
III	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты

3.1. Характеристика объекта	Архитектурно-строительные решения Здание МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 4.1. Здание двухэтажное, 1953 года постройки, II степени огнестойкости, площадью застройки 1492,6 м², строительный объем здания 12239 м³, в том числе подземная часть 548,5 м³. Общая площадь здания школы 2367,8 м², в том числе 1 этажа 1008,5 м², 2-го этажа – 1094,5 м². Площадь подвала 238,5 м². Наружные стены кирпичные, толщина стен 380 и 510 мм. Внутренние стены – кирпичные, толщиной 120 мм и 250 мм, перегородки из металлического каркаса с заполнением ISOVER 610 KT-11-TWIN, обшитые двумя слоями гипсоволокнистых листов (ТУ 5742-004-03515377-97) - 125 мм. Перекрытие подвала монолитное, межэтажное перекрытие дощатое по деревянным балкам. Стены пристроек из шлакоблоков, толщина наружных несущих стен 600 мм, внутренних – 400 мм. Кровля здания покрыта мелаллочерепицей с внутренним водостоком. Конструкция внутренней лестницы выполнена из монолитных ступеней по металлическим косоурам с монолитными площадками. Наружная лестница – металлические профили. Полы – линолеумные, дощатые, керамические. Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь, выполненные из сгораемых материалов.
3.2. Организация учебного процесса.	В МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) в настоящее время обучается 478 учащихся 1-4 классов, по 5–дневной неделе. Продолжительность уроков – 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, большая перемена 15 минут. Продолжительность учебного года 34 недели, в 1 классе 33 недели. Форма обучения в школе очная. В МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) насчитывается 18 классов-комплектов. Средняя наполняемость классов – 26 учащихся. Степень обучения – начальное общее образование.
3.3. Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта:	1. СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 2. СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; 3. СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 4. СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 5. СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»; 6. СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 7. ГОСТ Р 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.» № 8. ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»;

	9. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; 10. ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения» (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент); 11. НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». 12. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; 13. НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; 14. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 15. Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 16. РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» 17. Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций и групп возгораемости материалов (ЦНИИСК им.Кучеренко)
--	--

IV	Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности
4.1. Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния.	В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц и автоподъемников в любое помещение здания МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) вокруг здания имеются проезды с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м и расположены на расстоянии 5-8 м от наружных стен. В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться противопожарный водопровод низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом. Подача воды на тушение возможного пожара предусматривается от существующих пожарных гидрантов, находящихся на ул. Крупской, 76, 80 от здания на расстоянии 80 и 60 м, соответственно. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны (ПЧ-3 ГУ «7 ОФПС по КО») – 150 м, расчетное время прибытия при средней скорости движения 40 км/ч составляет 1,7 мин, что соответствует требованиям. Противопожарные расстояния от здания МБОУ «СОШ №44» до ближайших жилых, общественных и административных зданий, сооружений и строений и промышленных организаций приняты и соответствуют из расчета не менее: - 6 м – до зданий I, II, III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания СО; - 8 м – до зданий I, II, III, IV степени огнестойкости, класса

	конструктивной пожарной опасности здания С1; -10 м – до зданий IV, V степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С2,С3.								
4.2. Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность	Здание МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 4.1. Строительные конструкции, применяемые в здании, не способствуют скрытому распространению горения. Здание МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций К0, что соответствует требованиям СНиП 21-01-97*.								
4.3. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности	Пожарная нагрузка в здании МБОУ «СОШ №44» представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь и др. материалы. В соответствии с требованиями НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» помещения производственного и складского назначения МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) относятся: - помещения складского назначения (кладовые), в которых хранятся сгораемые материалы и негорючие материалы в сгораемой упаковке – пожароопасные помещения (категория В4); - помещения электрической щитовой пожароопасное помещение (категория В4).								
4.4. Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций	В здании МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. Наружные стены выполнены из кирпича толщиной 760 и 880 мм (предел огнестойкости >5,5 ч) Внутренние стены – перегородки кирпичные, толщиной 380 и 510 мм (предел огнестойкости >5,5) Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит, толщиной 120 и 250 мм (предел огнестойкости >3 ч); Пределы огнестойкости строительных конструкций здания соответствуют II степени огнестойкости: <table border="1"> <tr> <th>Строительные элементы</th><th>Предел огнестойкости не менее (мин.)</th></tr> <tr> <td>Несущие стены, колонны и другие несущие элементы.</td><td>Е 30</td></tr> <tr> <td>Перекрытия междуэтажные</td><td>REI 45</td></tr> <tr> <td>Наружные стены (ненесущие)</td><td>Е 15</td></tr> </table>	Строительные элементы	Предел огнестойкости не менее (мин.)	Несущие стены, колонны и другие несущие элементы.	Е 30	Перекрытия междуэтажные	REI 45	Наружные стены (ненесущие)	Е 15
Строительные элементы	Предел огнестойкости не менее (мин.)								
Несущие стены, колонны и другие несущие элементы.	Е 30								
Перекрытия междуэтажные	REI 45								
Наружные стены (ненесущие)	Е 15								

	Строительные конструкции лестничных клеток:				
	- внутренние стены			REI 90	
	- марши и площадки лестниц			R 60	
	Классы пожарной опасности строительных конструкций здания школы приняты не ниже:				
	Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже				
	Несущие элементы: колонны, ригели, фермы	Стены наружные с внешней стороны	Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия	Стены лестничных клеток и противопожарные преграды	Марши и площадки лестниц и лестничных клеток
	K0	K0	K0	K0	K0
4.5. Ограничение распространения пожара за пределы очага	Площадь этажа здания МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) составляет 1008,5 м², что соответствует требованиям п.1.14 СНиП 2.08.02-89*. Складские помещения и помещение электрощитовой (категории В4) отделены друг от друга и от других помещений противопожарными перегородками I-го типа. В дверных проемах перегородок установлены двери с требуемыми пределами огнестойкости. Двери лестничных клеток выполнены с устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах.				
4.6. Пути эвакуации людей при пожаре	Здание МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) имеет объемно–планировочные решения и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающее безопасную эвакуацию людей при пожаре. Актового зала в МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) нет. К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещений первого этажа наружу, через коридор наружу и через лестничную клетку наружу. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: - имеется необходимое количество эвакуационных выходов; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового оповещения). Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль выполнена не менее ширины марша лестницы. Во всех случаях ширина эвакуационных выходов выполнена такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки				

лежащим на них человеком.

Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, из поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

Лестничные клетки имеют двери с приспособлением для самозакрывания с уплотнениями в притворах.

Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

В здании на путях эвакуации не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен и потолков в вестибюлях и лестничных клетках;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 для отделки стен и потолков в общих коридорах, холлах, фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях и лестничных клетках;

В2, РП2, Д3, Т2 для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1 м.

В полу на путях эвакуации перепады высот не менее 45 см.

Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам.

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей составляет не менее 1,35 м.

Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:2; ширина проступи -25 см, а высота ступени 22 см.

Эвакуационные выходы ведут наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно.

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями.

Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной 1,5 м ширины полотна наружной двери.

Ширина лестничного марша в здании не менее ширины выхода на лестничную клетку.

Каждый этаж здания имеет не менее 2 эвакуационных выходов. Ширина эвакуационных выходов в свету не менее 1,2 м. поручни и ограждения в здании отвечают следующим требованиям:

- высота ограждений лестниц, используемых детьми 1,2 м;
- в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет не более 0,1 м;
- ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки выполнена 1,05 м.

Ширина эвакуационных выходов из коридора на лестничную клетку, а также ширина маршей лестниц установлена в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины, выхода не более 165 чел.

Эвакуация из здания МБОУ «СОШ №44» (корпус 2)

	осуществляется: - с 1 этажа – непосредственно наружу через 8 эвакуационных выходов; - со 2 этажа – на лестничную клетку 1 выход. Размеры эвакуационных выходов, протяженность путей эвакуации, геометрия и способы организации путей эвакуации соответствуют требованиям СНиП 21-01-97 и СНиП 2.08.02-89.
4.7. Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуации	Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) оповещения и управления эвакуации людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей из здания МБОУ «СОШ №44» (корпус 2). Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с проектной документацией (рабочий проект автоматической установки пожарной сигнализации 015.07-2008 выполнен И.П. «СТЕЦКО Ю.В.»). Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают: - выдачу сигнала «пожар» при срабатывании средств системы на выносные устройства световой и звуковой индикации; - круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте; - периодическую диагностику исправности технических средств системы пожарной сигнализации; Исходя из характеристики помещений МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) оборудованных пожарной сигнализацией, особенностей развития возможного пожара, а также с целью раннего его обнаружения предусмотрена защита помещений: - пожарными извещателями типа ИП 212-58 в пожароопасных помещениях. - пожарными извещателями типа ИПРЗСУ и 7/2072. - пожарными извещателями типа ДИП 41 во всех остальных помещениях. Выбор типа пожарных извещателей произведен по НПБ 110-03, НПБ 88-2001* и ГОСТ Р 55776-95. В МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) выбран 2-й тип оповещения людей о пожаре по НПБ 104-03, звуковой способ оповещения. Световое, звуковое оповещение включается автоматически при сигнале тревоги «Пожар», табло «Выход» начинает прерывисто мигать. МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) заключен договор со специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на обслуживание АПС и СОУЭ. Принятые решения в МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) соответствуют требованиям НПБ 110-03, НПБ 104-03.

4.8. Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты	Система коллективной защиты людей в МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) соответствует требованиям, предъявляемым к зданиям функционального назначения Ф 4.1. и обеспечивает их безопасность в течение всего времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объемно-планировочных и конструктивных решений, принятых в здании, устройством АПС и СОУЭ и проведением систематических тренировок по эвакуации персонала.
4.9. Отопление, вентиляция, кондиционирование	Система отопления подключена к наружным сетям по открытой схеме, выполнена однетрубного, горизонтального исполнения, теплоноситель вода с температурой 105⁰ С. Помещения МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) имеют приточно-вытяжную с механическим побуждением воздуха, а также естественную вентиляцию. Принятые решения в здании МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) соответствуют требованиям СНиП 41-01-2003.
4.10. Огнезащита строительных материалов и конструкций	Металлические элементы лестниц, элементы усиления оштукатурены цементно-песчаным раствором по сетке «Рабица» Р12-1,6, толщиной защитного слоя 30 мм. Конструкции, выполненные из дерева (балки, лаги, т.д.) обработаны огнезащитным составом в соответствии «Негорин-МС» (II группа огнезащитной эффективности по НПБ251-98).
4.11. Система автоматического пожаротушения	Устройство автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты не требуется.
4.12. Внутренний противопожарный водопровод	Пожаротушение осуществляется от пожарных кранов, установленных на каждом этаже и в спортивном зале.
4.13. Электрическое оборудование	Напряжение электрических сетей 380/220 вольт. Ввод в электрическую щитовую кабельный от трансформаторной подстанции г. Полысаево ВРУ №2 к вентиляции. Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электромеханических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике специализированной организацией, имеющей на данный вид деятельности соответствующую лицензию. При эксплуатации электроустановок запрещено: - использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций заводов изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляций; - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

	- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и др., не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; - размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Молниезащита для МБОУ «СОШ №44» (корпус 2), согласно РД 34.21.122-87, табл.1 п. 13 не требуется.
4.14. Первичные средства пожаротушения	Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители промаркированы, на них заведены паспорта, заведен журнал учета наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения. Приказом по учреждению назначены ответственные за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Места размещения первичных средств пожаротушения обозначены знаками пожарной безопасности. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в здании определены в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. При этом система противопожарной защиты здания (в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей) обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения.
4.15. Организационно-технические мероприятия	Для эксплуатации здания МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) выполнены следующие мероприятия режимного характера: - на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной

	безопасности для учреждения, для дежурного персонала, при проведении пожароопасных работ; - все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; - приказом директора МБОУ «СОШ №44» (корпус 2) назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований. - во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; - правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности. Приказом директора МБОУ «СОШ №44» установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: - определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; Регламентированы: - порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; - действия работников при обнаружении пожара; - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация установлена у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся знаков включаются одновременно со звуковыми сигналами. Световые сигналы в виде светящихся знаков включаются одновременно со звуковыми сигналами.
--	---

	Частота мерцания световых сигналов не выше 5 Гц. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Обслуживающий персонал прошел специальное обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. Курение на территории и в помещениях учреждения не разрешается. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Противопожарные системы и установки здания содержатся в исправном, рабочем состоянии. Двери и люки для выхода на кровлю здания, в подвалы, в которых не требуется пребывания людей, закрыты на замки. На дверях указанных помещений установлена информация о месте хранения ключей. Окна подвалов остеклены и постоянно закрыты. Прямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие прямки выполнены открывающимися, а запоры на окнах открываются изнутри без ключа. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей используются помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности, количеству, размерам эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов
--	---

	запрещено: - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; - устраивать в тамбурах выходов подсобные помещения, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; - устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах); - применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков. У обслуживающего персонала имеются электрические фонари, в количестве 2 штук. Количество фонарей определено руководителем исходя из особенностей здания, наличия дежурного персонала, количества людей в здании. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. При эксплуатации действующих электроустановок на объекте запрещено: - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпачками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; - размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Сети наружного противопожарного водопровода находятся на обслуживании коммунальных служб г. Полысаево. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в
--	---

	соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание производится специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. Порядок использования систем оповещения определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие.
--	---

Настоящую декларацию разработал:

Директор МБОУ «СОШ №44»
Мария Андреевна Губина



« 4 » 04 2017 г.